

**Источники питания постоянного тока искробезопасные**

**БП 926Ех**

**ФОРМА ЗАКАЗА**

**Вводится в действие с «25» октября 2023 г.**

**Источники питания постоянного тока искробезопасные  
БП 926Ех  
ФОРМА ЗАКАЗА**

1. Тип прибора: БП 926Ех
2. Количество каналов:
  - 1\* одноканальный прибор
  - 2 двухканальный прибор
3. Максимальный выходной ток:
  - 1 А \*
  - 0,7 А
  - 0,5 А
  - 0,3 А
4. Маркировка взрывозащиты
  - [Ех ib Gb] ПВ Х \*
  - [Ех ib Gb] ПА Х
5. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (*опция «360П»*)
  - \* без испытаний
  - 360П дополнительные стендовые испытания
6. Обозначение технических условий: НКГЖ.436714.019ТУ

---

Примечание - \* - Базовое исполнение

**ПРИМЕР ЗАКАЗА**

**Базовое исполнение**

БП 926Ех / 1 / 1 А / [Ех ib Gb] ПВ Х / – / НКГЖ.436714.019ТУ

1            2            3                    4                    5                    6

**Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)**

БП 926Ех / 2 / 0,7 А / [Ех ib Gb] ПА Х / 360П / НКГЖ.436714.019ТУ

1            2            3                    4                    5                    6